

การรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2568



ชื่อนิติบุคคล : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่ออาคารควบคุม : ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
TSIC-ID : 85302-0098

ดำเนินการโดย
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด
ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เลขที่ใบอนุญาต น.0150/60






แบบฟอร์มกำหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่ออาคารควบคุม ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี TSIC-ID : 85302-0098

ชื่อนิติบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ตั้งเลขที่ 252 ถนน - ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

วันที่ตรวจสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ
1.	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน	21 มี.ค. 2569	
2.	การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น	21 มี.ค. 2569	
3.	นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	21 มี.ค. 2569	
4.	การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	21 มี.ค. 2569	
5.	การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	21 มี.ค. 2569	
6.	การดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	21 มี.ค. 2569	
7.	การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน	21 มี.ค. 2569	
8.	การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน	21 มี.ค. 2569	

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
(นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ)
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
(ผู้รับใบอนุญาต)

ลงชื่อ
(นายศิวกรณ์ ดีประเสริฐ)
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

ลงชื่อ
(นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ)
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
(ผู้ชำนาญการ)

ลงชื่อ
(นายภัทรพล เอิบอิม)
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
(ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

**คำรับรองการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานจริงของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ณ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ประจำปี พ.ศ. 2568**

ชื่ออาคารควบคุม ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี TSIC-ID : 85302-0098

ชื่อนิติบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ตั้งเลขที่ 252 ถนน – ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

วันที่ตรวจสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ ในฐานะ ☐ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจ ☒ ผู้รับมอบอำนาจ
ขอรับรองว่า บริษัท อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ประเภท ☐ บุคคลธรรมดา ☒ นิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ น.0150/60 โดยบุคลากรดังต่อไปนี้ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
จริง ณ โรงงานหรืออาคารควบคุม ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	วันที่ตรวจสอบ
1	นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ	3750300233742	ผู้ชำนาญการ	21 มี.ค. 2569
2	นายศิวกรณ์ ดีประเสริฐ	1120300074104	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	21 มี.ค. 2569
3	นายภัทรพล เอิบอ้อม	3250200005238	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	21 มี.ค. 2569

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม	ผู้รับใบอนุญาต
ลงชื่อ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้)	ลงชื่อ..... (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)
ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประธานคณะกรรมการ)	ลงชื่อ..... (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ชำนาญการ)
ลงชื่อ..... (นายธนกร เกศา) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ)	ลงชื่อ..... (นายศิวกรณ์ ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
ลงชื่อ..... (ครรชิต ชมภูพันธ์) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ)	ลงชื่อ..... (นายภัทรพล เอิบอ้อม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

คำรับรองการเข้าตรวจสอบการจัดการพลังงาน
ณ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมประจำปี พ.ศ. 2568

ชื่ออาคารควบคุม ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี TSIC-ID : 85302-0098
ชื่อนิติบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ตั้งเลขที่ 252 ถนน - ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
วันที่ตรวจสอบ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท อินโนเวชัน เทคโนโลยี จำกัด โดย นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ ผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใบอนุญาตเลขที่ น.0150/60 ได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารและหลักฐานซึ่งรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน ณ โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมอาคารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน

ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าว ดำเนินการโดยบุคลากร ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	ตำแหน่ง	วันที่ตรวจสอบ
1	นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ	3750300233742	ผู้ชำนาญการ	21 มี.ค. 2569
2	นายศิวกรณ์ ดีประเสริฐ	1120300074104	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	21 มี.ค. 2569
3	นายภัทรพล เอิบอิม	3250200005238	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	21 มี.ค. 2569

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ

โรงงานควบคุม/อาคารควบคุม	ผู้รับใบอนุญาต
ลงชื่อ..... (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้)	ลงชื่อ..... (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)
ลงชื่อ..... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ประธานคณะกรรมการ)	ลงชื่อ..... (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ชำนาญการ)
ลงชื่อ..... (นายธนกร เกศา) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ)	ลงชื่อ..... (นายศิวกรณ์ ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
ลงชื่อ..... (ครรชิต ขมภูพันธ์) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ)	ลงชื่อ..... (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)

รายการตรวจสอบการจัดการพลังงานในการดำเนินงานตามข้อกำหนด

ชื่ออาคารควบคุมที่ถูกตรวจสอบ : ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี	TSIC-ID : 85302-0098	วันที่ตรวจสอบ : 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต : บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	เลขที่ใบอนุญาต : น.0150/60	

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท ร้ายแรง	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
1. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน							
1.1	มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5)	สำเนาเอกสารประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงาน		✓			
1.2	มีการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (กฎกระทรวงฯข้อ 5)	สำเนาเอกสารประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงาน		✓			
1.3	อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานอย่างน้อยต้องมีดังนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 5) 1) ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย	สำเนาเอกสารประกาศ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ด้านการจัดการพลังงาน		✓			

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ (นายศศิธรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	---	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง		ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ประเภท ไม่ร้ายแรง	
	อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้าง จิตสำนึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุม 3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตาม นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด การพลังงาน 4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด การพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและ อาคารควบคุมทราบ 5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดหรือทบทวน นโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด การพลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและ อาคารควบคุมทราบ 6) สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคาร ควบคุมในการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงฯ					
1.4	มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ทราบ(กฎกระทรวงข้อ 5)	ติดประกาศ/ระบบ ERP (หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์) และเว็บไซต์		✓		

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
 (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ประเภท ไม่ร้ายแรง	
1.5	อื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ: 1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานที่พบในหัวข้อนั้นๆ 2. หากเครื่องหมาย ✓ ในช่องหลักฐานว่ามี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสอดคล้องกับข้อกำหนด ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง							
2. การประเมินสถานการณ์พลังงานเบื้องต้น(ในกรณีที่เป็นการนำวิธีการจัดการพลังงานตามกฎหมายมาใช้เป็นครั้งแรก)*							
2.1	มีการประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบื้องต้น โดยพิจารณาจากการดำเนินงานด้านพลังงานที่ผ่านมา ก่อนการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน (กฎกระทรวงฯ ข้อ 3)	แบบประเมิน EMM ประจำปี 2568		✓			
2.2	อื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
 (นายฉัตรชัย ศีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายฉัตรชัย ศีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท ร้ายแรง	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
หมายเหตุ : 1. กรณีพบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานที่พบไปให้ด้วย 2. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องหลักฐานว่ามี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในวันนั้นๆ 3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสอดคล้องกับข้อกำหนด ไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง							
3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน							
3.1	มีการจัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร และลงลายมือชื่อเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม(กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)	สำเนาเอกสารประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน	✓				
3.2	นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้องแสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4) 1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของดำเนินงานของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม 2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 3) การแสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน	สำเนาเอกสารประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน	✓				

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ		ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ	
ลงชื่อ		ลงชื่อ	
(นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ)	วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	(นายภัทรพล เอิบอิม)	วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้อง กับข้อกำหนด ร้ายแรง	ไม่ร้ายแรง	
4	4) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 5) แนวทางการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามวิธีการจัดการพลังงาน						
3.3	มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยปิดประกาศไว้ในที่ที่สังเกตเห็นได้ง่ายในโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายฯ ได้ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 4)	ติดประกาศ/ระบบ ERP (หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์) และเว็บไซต์	✓				
3.4	อื่นๆ (ระบุ)						
หมายเหตุ : 1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานที่พบในหัวข้อนี้ 2. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องหลักฐานว่ามี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่มี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนี้ 3. ในกรณีที่มีหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสอดคล้องกับข้อกำหนด ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง							
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน							
4.1	มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการใช้	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 4	✓				
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ							
ลงชื่อ		ลงชื่อ		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569		ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ประเภท ร้ายแรง	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ประเภท ไม่ร้ายแรง	
	พลังงานที่มีนัยสำคัญในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม เพื่อหาสภาพการสูญเสียพลังงาน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการลดการสูญเสียดังกล่าว (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2)						
4.2	การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีการประเมินหาสภาพการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญในระดับ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 3) 1) ระดับองค์กร 2) ระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 3) ระดับอุปกรณ์	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 4		✓			
4.3	การประเมินระดับองค์การรวบรวมเกี่ยวกับ 1) ระบบไฟฟ้า 2) การผลิตหรือการบริการ 3) การใช้พลังงาน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 3 (1))	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 4		✓			
ข้อมูลการใช้พลังงาน (ปี 2567)							
ปี 2567		การใช้พลังงานไฟฟ้า 716,586.92 kwh/ปี		การใช้พลังงานรวม		- 2,579,712.91 MJ/ปี	

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ	
ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายอติวงศ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท รายการ	ไม่ร้ายแรง	
		- การใช้พลังงานความร้อน - MJ/ปี					
		* ปีก่อนหน้าปีที่ดำเนินการจัดการพลังงาน					
		สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า					สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน
		- ปรับอากาศ 484,408.72 kWh/ปี ร้อยละ 67.60 - แสงสว่าง 57,917.40 kWh/ปี ร้อยละ 8.08 - อื่นๆ 174,260.80 kWh/ปี ร้อยละ 24.32 - รวม 716,586.92 kWh/ปี 100%					- ระบบ - MJ/ปี ร้อยละ - - รวม - MJ/ปี 100%

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ชำนาญการ (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	--

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
4.4	การประเมินระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการมีการวิเคราะห์กระบวนการผลิตหรือบริการและหาค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (Specific energy consumption: SEC) จากอัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในแต่ละผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ในกรณีที่มีการมีการใช้พลังงานในการผลิตและบริการ) ที่สามารถแยกได้เป็นหลายผลิตภัณฑ์หรือบริการ) 1) สำหรับโรงงานควบคุม มีการหาค่าSEC โดยใช้ อัตราส่วนของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมด ต่อหน่วยผลผลิต 2) สำหรับอาคารควบคุมมีการหาค่าSEC โดยใช้ อัตราส่วนของการใช้พลังงานทั้งหมดต่อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานในอาคาร เช่น จำนวนห้องพักที่จำหน่ายได้ในกรณีโรงแรม จำนวนผู้ให้บริการของอาคารในกรณีของโรงพยาบาล หรือจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง ก รณี ของอาคารทั่วไป เป็นต้น (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 3 (2))	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 4		✓			

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายภัทรพล เอื้ออิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	---	--

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท ร้ายแรง	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
คำการใช้พลังงานจำเพาะ (ปี 2567)							
		- ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ ₁	ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่ใช้สอย	SEC ₁ =	6.88	MJ/หน่วย	
		- ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ ₂		SEC ₂ =		MJ/หน่วย	
		- ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ ₃		SEC ₃ =		MJ/หน่วย	
4.5	การประเมินระดับอุปกรณ์มีการประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญของแต่ละอุปกรณ์หลัก รวมทั้งวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการสูญเสียพลังงานในแต่ละอุปกรณ์ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 3 (3))	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 4		✓			

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
-------------	---	-------------	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
4.6	การประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสำคัญ มีการพิจารณาปัจจัยหลักในการประเมิน ได้แก่ ขนาดการใช้พลังงาน ชั่วโมงการใช้พลังงาน และศักยภาพในการปรับปรุง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 2)	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 4		✓			
4.7	อื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-			-
หมายเหตุ 1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานที่พบในหัวข้อนั้นๆ 2. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องหลักฐานว่ามี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสอดคล้องกับข้อกำหนด ไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง							

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
 (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียดเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีมูลค่า (ข้อมูลก่อนการกำหนดมาตรการในขั้นตอนที่ 5) - ด้านไฟฟ้า							
ระบบ	ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก	พิกัด (Nameplate)		จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)
		ขนาด	หน่วย				
ระบบปรับอากาศ	- Split Type	9,000	Btu/hr	10	3-15	1,750	8,531.25
	- Split Type	18,000	Btu/hr	6	1-20	1,750	10,237.50
	- Split Type	25,000	Btu/hr	48	5-20	2,700	175,500.00
	- Split Type	30,000	Btu/hr	21	7-20	2,700	92,137.50
ระบบแสงสว่าง	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ (T5)	36	W	1,285	20	1,757	60,959.12
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ (LED)	18	W	304	20	1,757	7,210.73
	- หลอดคอมแพค (PLC)	11	W	273	20	251	565.31
	- หลอดไส้ (INC)	40	W	28	20	480	403.20
							% การใช้พลังงานเทียบกับการใช้พลังงานรวม (รวมทั้งไฟฟ้าและความร้อน)
							1.19
							1.43
							24.49
							12.86
							8.51
							1.01
							0.08
							0.06

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	(นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	(นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

รายละเอียดเครื่องอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ (ข้อมูลก่อนการกำหนดมาตรการในขั้นตอนที่ 5) - ด้านความร้อน							
ระบบ	ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก	พิกัด(Nameplate)		จำนวน	อายุการใช้งาน (ปี)	ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/ปี	ปริมาณการใช้พลังงาน ความร้อน (MJ/ปี)
		ขนาด	หน่วย				
-	-	-	-	-	-	-	-
							% การใช้พลังงาน เทียบกับการใช้ พลังงานรวม (รวมไฟฟ้าและ ความร้อน)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	(นายศิวกรณ์ ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	(นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง		ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ประเภท ไม่ร้ายแรง	
5.1	มีการกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลง โดยกำหนดร้อยละของปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม หรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยผลผลิต รวมทั้งระบุระยะเวลาการดำเนินการ การลงทุน และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการ (กฎกระทรวงฯ ข้อ 7, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 5)	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 5		✓		
เป้าหมายผลประหยัด						
	- ร้อยละของพลังงานที่ประสงค์ให้ลดลง* 1.62					- SEC ₁ MJ/หน่วย
	* คิดเทียบกับการใช้พลังงานรวมของปีฐาน					- SEC ₂ MJ/หน่วย
5.2	มีการนำข้อมูลการใช้พลังงานและข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่รวบรวมหรือจัดทำขึ้นตามหมวดที่ 1 ของประกาศกระทรวงฯ มาใช้ประกอบการกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 6)	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 5		✓		

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	---	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
5.3	มีการแยกเข้าหม้อไอน้ำการอนุรักษ์พลังงานเป็นมาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อน และต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1) ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและตัวชี้วัด ความสำเร็ของเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละของการใช้พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานรวมของปีที่ผ่านมา 2) เงินลงทุนและระยะเวลาการคืนทุนในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 7)	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 5		✓			
5.4	แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้ามีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8)	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 5		✓			

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ..... (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ..... (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--	--	--

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท ร้ายแรง	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
	1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ การอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 2) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการอนุรักษ์ พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลา เริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการดำเนินการ 3) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินการ อนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ 4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอนุรักษ์ พลังงานแต่ละมาตรการ * หากไม่มีแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ไม่ต้องตรวจสอบหัวข้อนี้						

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--	--	--

5.5	แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้(ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 8) 1) รายชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานและวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ 2) ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ โดยระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของการดำเนินการ 3) เงินลงทุนที่ต้องใช้ในการดำเนินการ 4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการ * หากไม่มีแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อนไม่ต้องตรวจสอบหัวข้อนี้	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 5	✓			
-----	--	--	---	--	--	--

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--	--	--

รายละเอียดแผนอนุรักษ์ทรัพยากรทางด้านความร้อน							ระยะเวลาดำเนินการ	
ลำดับที่	ชื่อมาตรการ	ชนิดเชื้อเพลิง	เป้าหมายผลประหยัด		เงินลงทุน(บาท)	ร้อยละผลประหยัด (คิดเทียบกับการใช้พลังงานรวม ของปีฐาน)	เริ่มต้น	สิ้นสุด
			MJ/ปี	บาท/ปี				
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ..... (นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ..... (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--	--	--

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ประเภท ไม่ร้ายแรง	
5.6	มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามแผนการอนุรักษ์พลังงานที่จัดทำขึ้น โดยมีรายละเอียด อย่างน้อย 5 ข้อ 1) ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2) กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าอบรม 3) ระยะเวลาในการฝึกอบรมหรือดำเนินกิจกรรม 4) ผู้รับผิดชอบในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรหรือการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแต่ละกิจกรรม (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 9)	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 5		✓			
5.7	มีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอย่างทั่วถึงประกาศกระทรวงฯ ข้อ 10)	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 5		✓			

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
 (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายศิวกรณ์ ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ประเภท ไม่ร้ายแรง	
5.8	อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ 1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานที่พบในหัวข้อนั้นๆ 2. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องหลักฐานว่ามี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสอดคล้องกับข้อกำหนด ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง							
6.การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน							
6.1	มีการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งแผนการฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการควบคุมตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานที่ได้จัดทำ	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 6		✓			

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
 (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง	
	ขึ้นตามกฎกระทรวงข้อ 7 (กฎกระทรวงฯ ข้อ 8, ประกาศกระทรวงข้อ 11)						
ข้อมูลการใช้พลังงาน (ปี 2568)							
ปี 2568		การใช้พลังงานไฟฟ้า 648.112.02 kWh/ปี		การใช้พลังงานรวม		การใช้พลังงานรวม	
		- การใช้พลังงานความร้อน - MU/ปี		- 2,333.203.27 MU/ปี			
สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า				สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน			

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้ชำนาญการ (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--------------	--	--------------	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท	ไม่ร้ายแรง	
		- ปรับอากาศ	488,688.11	kWh/ปี	ร้อยละ 75.40	- ระบบ	- MJ/ปี ร้อยละ -
		- แสงสว่าง	57,771.92	kWh/ปี	ร้อยละ 8.91	- รวม	- MJ/ปี 100%
		- อื่นๆ	101,651.99	kWh/ปี	ร้อยละ 15.68		
		- รวม	648,112.02	kWh/ปี	100%		
		ค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (2568)					
		- ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ: ค่าการใช้พลังงานจำเพาะของพื้นที่ใช้สอย (ทกกรัม) SEC ₁ = 6.23 MJ/หน่วย - ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ ₂ : SEC ₂ = - MJ/หน่วย - ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ ₃ : SEC ₃ = - MJ/หน่วย					
		ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง					
		- ร้อยละของพลังงานที่เปลี่ยนแปลง* SEC ₁ = - MJ/หน่วย - SEC ₂ = - MJ/หน่วย					

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ชำนาญการ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	--

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท	ไม่ร้ายแรง	
		* คัดเทียบกับการใช้พลังงานรวมของปีฐาน			- SEC ₃ - MU/หน่วย		
6.2	มีการมอบหมายให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานดำเนินการให้ผู้รับผิดชอบมาตรการอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของโรงควบคุมหรืออาคารควบคุมรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้คณะทำงานทราบอย่างสม่ำเสมอ(ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 21)	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 6		✓			
6.3	มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนจากรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยดำเนินการเป็นรายมาตรการตามที่กำหนดไว้ในแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	รายงานการจัดการพลังงาน ขั้นตอนที่ 6		✓			

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ
 (นายฉัตรชัย ศีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายฉัตรชัย ศีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	 (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569


ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
	ในกรณีที่เกิดการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีการระบุถึงสาเหตุของการไม่บรรลุผลนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่นิยมใช้และเชื่อถือได้ และเสนอแนวทางการแก้ไขในรายงานการดำเนินการ (ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 13)						
6.4	มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแต่ละมาตรการตามที่กำหนดในเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) สรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ชื่อมาตรการ สถานภาพการดำเนินการ และปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี) 2) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับมาตรการด้านไฟฟ้าและมาตรการด้านความร้อนโดยอย่างน้อยมีรายละเอียด ดังนี้	รายงานการจัดการพลังงาน ชั้นตอนที่ 6		✓			

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้ชำนาญการ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (นายภัทรพล เอ็บอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--------------	--	--------------	---

ลำดับที่	รายการตรวจสอบประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
	รายการตรวจสอบประเมิน - ชื่อมาตรการที่ดำเนินการแต่ละมาตรการ - ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนและระยะเวลาที่เกิดขึ้นจริง - สถานภาพการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง - เงินลงทุนที่ใช้ตามแผนและเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริง - ผลการอนุรักษ์พลังงานตามแผนและที่เกิดขึ้นจริง - ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ - ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 3) สรุปผลการติดตามการดำเนินการของหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย - ชื่อหลักสูตร/กิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - สถานภาพการดำเนินการ - ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี) - จำนวนผู้เข้าอบรม (ประกาศกระทรวง ฯ ข้อ 14)						

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายภัทรพล เอิบอัม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--	--	--

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท ร้ายแรง	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
6.5	อื่น ๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ 1. กรณีที่พบหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานที่พบในหัวข้อนั้นๆ 2. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องหลักฐานว่ามี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสอดคล้องกับข้อกำหนด ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง							

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	---	---

ผลการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า								
ลำดับที่	ชื่อมาตรการ	ผลประหยัด			เงินลงทุน(บาท)	ร้อยละผล ประหยัด (คิดเทียบกับการใช้พลังงานรวม ของปีฐาน)	ระยะเวลาดำเนินการ	
		kW	kWh/ปี	บาท/ปี			เริ่มต้น	สิ้นสุด
1	บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	-	11,601.44	49,886.19	61,200.00	1.62	เม.ย.-68	พ.ค.-68

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ชำนาญการ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (นายศิวกรณ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (นายภัทรพล เอ็บอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--	--	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภท ร้ายแรง	ไม่ร้ายแรง	
7.การตรวจติดตามและการประเมินการจัดการพลังงาน							
7.1	จัดให้มีการตรวจติดตามและประเมินการจัด การพลังงานในลักษณะของการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานช่วงเวลา ที่เหมาะสมเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (กฎกระทรวงฯ ข้อ 9, ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15)	เอกสารผลการตรวจประเมิน การจัดการพลังงาน		✓			-

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	---	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
7.2	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัด การปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยประกอบด้วยบุคคล อย่างน้อยสองคนซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ จัดการพลังงาน มีความเป็นกลาง และเป็นอิสระ ใน การดำเนินการโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือ อาคารควบคุมลงลายมือชื่อในคำสั่ง และเผยแพร่ให้ บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (1)และ (2))	ติดประกาศ/เว็บไซต์คณะฯ		✓			-

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	---	---

ลำดับที่	รายการตรวจสอบประเมิน	ผลการตรวจประเมิน			ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท	ไม่ร้ายแรง	
7.3	มีการดำเนินการตรวจติดตาม การดำเนินการจัดการพลังงานตามข้อกำหนด ดังนี้ 1) คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2) การประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงานเบื้องต้นในกรณีที่มีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก 3) การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมและเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 5) การมีเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนการฝึกอบรมลดจนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 6) การดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน	เอกสารผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน		✓				

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้ชำนาญการ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--------------	--	--------------	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
	7) การตรวจติดตามและประเมินการจัด การพลังงาน 8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง ของการจัดการพลังงาน โดยการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการพลังงานว่ามีและครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งอาจรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคลากร และจัดทำสรุปผลการตรวจติดตาม พร้อมลง ลายมือชื่อโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินฯ ส่งให้คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและ เจ้าของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 15 (3) ข้อ 16 และข้อ 17)						

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--	--	--

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้อง ประเภท ร้ายแรง	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
7.4	อื่นๆ(ระบุ)	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ 1.กรณีที่พักหลักฐาน ให้ระบุรายละเอียดของหลักฐานที่พบในหัวข้อนั้นๆ 2. ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องหลักฐานว่ามี/ไม่พบหลักฐาน ในกรณีที่ไม่มี/ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานในหัวข้อนั้นๆ 3. ในกรณีที่พบหลักฐาน และหลักฐานสอดคล้องกับข้อกำหนดให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องสอดคล้องกับข้อกำหนด ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่าเป็นความไม่สอดคล้องประเภทร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง							

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้ชำนาญการ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ	ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--------------	--	--------------	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน
		ชื่อรายละเอียดของหลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ไม่พบหลักฐาน	สอดคล้องกับข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด		
					ประเภทร้ายแรง	ประเภทไม่ร้ายแรง	
8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน							
8.1	มีการประชุมเพื่อทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำผลสรุปจากการตรวจติดตามการดำเนินการจัดการพลังงานมาวิเคราะห์ความเหมาะสม และ แนวทางการปรับปรุงการดำเนิน การจัดการพลังงานและรายงานให้เจ้าของโรงงานควบคุม หรืออาคารควบคุมทราบ โดยอย่างน้อยต้องมีผล การทบทวนการดำเนินการจัดการพลังงานในแต่ละ ขั้นตอนหรือกฎกระทรวงกำหนดว่ามีความ เหมาะสม หรือควรปรับปรุง หากเห็นควรปรับปรุง ให้ระบุข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมแนวทางการ ปรับปรุงข้อบกพร่องแต่ละขั้นตอน (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18)	สำนักงานที่ว่าการประชุม การทบทวนการดำเนินการจัดการพลังงาน		✓			-

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ..... (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ..... (นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ..... (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
--	--	--

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน			ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด	ประเภท ร้ายแรง	ประเภท ไม่ร้ายแรง	
8.2	ในการประชุม มีตัวแทนจากหน่วยงานภายในของ โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเข้าร่วมแสดง ความคิดเห็นต่อการจัดการพลังงานของโรงงาน ควบคุมหรือ อาคารควบคุม (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 18)	สำเนาบันทึกวาระการประชุม การทบทวนการดำเนินงาน การจัดการพลังงาน		✓				-
8.3	เจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม มีการ นำผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่อง ไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด การพลังงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีนี้ ปรากฏข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน มีการ ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นโดยเร็ว (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 19)	สำเนาบันทึกวาระการประชุม การทบทวนการดำเนินงาน การจัดการพลังงาน		✓				-
8.4	มีการเผยแพร่ผลการประชุมและผลการทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัด การพลังงานให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 20)	ติดประกาศ/เว็บไซต์คณะฯ		✓				-

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	---	---

ลำดับที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความสอดคล้อง			ข้อคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		ชื่อรายละเอียดของ หลักฐานที่ตรวจพบ	ไม่มี/ ไม่พบ หลักฐาน	สอดคล้อง กับ ข้อกำหนด	ไม่สอดคล้อง กับข้อกำหนด	ประเภท ร้ายแรง ไม่ร้ายแรง	
8.5	อื่นๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-	-

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายฉัตรชัย ดีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569	ลงชื่อ.....  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569
---	---	---

**แบบฟอร์มรายชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงาน
ที่ได้รับการสอบถามหรือสัมภาษณ์**





ชื่ออาคารควบคุม ศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี TSIC-ID : 85302-0098

ชื่อนิติบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนพนักงานประจำ/เทียบเท่าจำนวน 65 คน

ที่ตั้งเลขที่ 252 ถนน - ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

วันที่ตรวจสอบ วันที่ 21 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2569

รายชื่อผู้ได้รับการสอบถามหรือสัมภาษณ์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ รับรองการถูกสอบถาม หรือสัมภาษณ์
1	น.ส. อรรณพรัตน์ อาร	อาจารย์	
2	นายสุวิทย์ วัฒน	นักวิทยาศาสตร์	
3	นางสาวสุกัญญา สัมมา	อาจารย์	
4	นาย อรรถาธิ์ อรรถาธิ์	นักวิชาการสัตวบาล	
5	นาย วาสุวัต สว	นักวิทยาศาสตร์	
6	นางสาวจริยาอรอนันต์ ปัตตะกะโร	นักวิชาการสัตวบาล	
7	นายณัฏฐ์ ชมภู	นักวิชาการสัตวบาล	
8	นายสุวิทย์ วัฒน	นักวิชาการสัตวบาล	
9	นาย อรรถาธิ์ อรรถาธิ์	นักวิชาการสัตวบาล	
10	นาย อรรถาธิ์ อรรถาธิ์	นักวิชาการสัตวบาล	
11	นาย พุทธิพงษ์ คำเฟย	นายช่างเทคนิค	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ชื่อผู้สัมภาษณ์ นายศิวกรณ ดิประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วันที่ 21 ธันวาคม 2569

รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

1. ข้อมูลพื้นฐาน ☐ โรงงานควบคุม ☒ อาคารควบคุม

ชื่อโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม ศูนย์วิศวกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี TSIC-ID : 85302-0098
ที่ตั้งเลขที่ 252 ถนน - ตำบลหนองหาร อำเภอรัตนวาปี จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์: 053-875432 โทรสาร : 053-353830 website : <https://as.mju.ac.th/>
ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน นายธนกร เกหา ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
โทรศัพท์สำนักงาน 053-875432 โทรศัพท์มือถือ - E-mail -
วันที่ตรวจสอบวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569

2 รายชื่อผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2.1 นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ | ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ | เลขประจำตัวประชาชน 3750300233742 |
| 2.2 นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ | เลขประจำตัวประชาชน 1210300074104 |
| 2.3 นายภัทรพล เอิบอิม | ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ | เลขประจำตัวประชาชน 3250200005238 |

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ (นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
---	--	---	---

3. สรุปผลการตรวจสอบ

- ✓ ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายต้องและครบถ้วนทุกข้อ
- ☐ ผ่านการตรวจสอบ แต่ต้องปรับปรุงในข้อต่อไปนี้เนื่องจากเจ้าของโรงงาน ควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างร้ายแรง(Minor) จำนวน.....ข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ.....
- ☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างร้ายแรง(Major) จำนวน.....ข้อ และ ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ครบทุกข้อ หรือข้อบกพร่องบางประการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างร้ายแรง (Minor) จำนวนข้อ แสดงรายละเอียดตามข้อ 4 และ 5

4	รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดประเภทไม่ร้ายแรง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) ข)	ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
☐	ข.1 ☐ การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานด้านการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร แต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ☐ การมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานด้านการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นเอกสาร แต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม ☐ การมีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร แต่ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อโดยเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม	
☐	ข.2 ☐ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพลังงานด้านการจัดการพลังงานสอดคล้องกับสาระสำคัญบางข้อตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ☐ การประเมินสถานการณ์ภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมหรือการประเมินสถานการณ์ภาพการจัดกาพลังงานเบื้องต้นไม่ครบทุกองค์ประกอบตามที่กำหนด ☐ การมีนโยบายอนุรักษ์สอดคล้องกับสาระสำคัญบางข้อตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
---	--	---

4	รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดประเภทไม่ร้ายแรง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) (ข))	รายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
☐	☐ มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์แหล่งพลังงานการตรวจประเมินการจัดการพลังงานและการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานในบางข้อหรือไม่ครบทุกองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศกระทรวง ข.3 ☐ ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าและความร้อนและผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในแต่ละมาตรการไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ☐ ผลการติดตามการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ข.4 ☐ มีการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรนโยบายอนุรักษ์พลังงานแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วแต่บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมไม่ได้รับทราบไม่ทั่วถึง เป็นต้น	
☐	อื่นๆ	

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ศีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ศีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
---	---	---

5	รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดประเภทร้ายแรง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) ก)	ระบุรายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
☐	ก.1 ☐ การไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานเป็นเอกสาร ☐ การไม่กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง	
☐	ก.2 ☐ การไม่ประเมินสถานการณ์พลังงานเบื้องต้นทั้งในหน่วยงานย่อยตามโครงสร้างและภาพรวมของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมในกรณีที่มีการนำวิธีการจัดการพลังงานมาใช้เป็นครั้งแรก	
☐	ก.3 ☐ การไม่มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานเป็นเอกสาร ☐ การไม่กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้มีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ☐ การไม่ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อใดเลยที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง	
☐	ก.4 ☐ การไม่กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศกระทรวง ☐ การไม่กำหนดแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ  (นายฉัตรพล เอื้ออิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
--	---	--

	รายละเอียดความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดประเภทร้ายแรง (ประกาศกระทรวงฯ ข้อ 24 (3) ก)	รายละเอียดสิ่งที่ไม่สอดคล้อง
☐	ก.5 ☐ การไม่ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศกระทรวง ☐ การไม่ติดตามผลการดำเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	
☐	ก.6 ☐ การไม่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรเป็นเอกสาร ☐ การไม่ตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศ ☐ การไม่ทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศกระทรวง ☐ การไม่นำผลการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานนำเสนอคณะทำงานด้านการจัดเพื่อทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานในรอบปีการไม่มีผลการแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน	
☐	ก.7 ☐ การไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ☐ การไม่เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร	

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)	ลงชื่อ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
--	--	--

6. รายละเอียดสรุปการตรวจสอบ

ลำดับ ที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
1.	คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน	✓		-
2	การประเมินสถานการณ์การจัดการพลังงาน เบื้องต้น	✓		-
3.	นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	✓		-
4.	การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน	✓		-

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ (นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
---	--	---	---

ลำดับ ที่	รายการตรวจประเมิน	ผลการตรวจประเมิน		ความคิดเห็นการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ จัดการพลังงาน
		สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	
5.	การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน	✓		-
6.	การดำเนินการตาม แผนการอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม เป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงานและ แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน	✓		-
7.	การตรวจติดตามและประเมินการจัด การพลังงาน	✓		-
8.	การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่อง ของการจัดการพลังงาน	✓		-

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้รับใบอนุญาต)	ลงชื่อ  (นายฉัตรชัย ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ  (นายศิวกรณ์ ตีประเสริฐ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)	ลงชื่อ  (นายภัทรพล เอิบอิม) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2569 (ผู้ช่วยผู้ชำนาญการ)
--	---	---	--